

《法令違反情報》

LP ガス容器の耐圧試験不正について

(一社) 大阪府高圧ガス安全協会
事務局

令和7年7月1日福岡県ホームページに、LP ガス容器の耐圧試験不正事案が公表されました。

1. 法令違反概要

- (1) 発覚経緯：「容器の耐圧試験を一部実施していない」との通報があり、県警との合同立入検査等やヒヤリングの結果、不正行為が明らかになった。
- (2) 発生場所：福岡県飯塚市 LP ガス容器検査所
- (3) 対象容器数と地域：対象容器は約 85,000 本（一般家庭や事業所に納入）
流通地域：福岡県の他に佐賀県、熊本県、大分県、長崎県。
- (4) 今後の対応：「LP ガス検査不正対策協議会」（九州産業保安監督部及び関係各県、各県 LP 協会、九州 LP ガス容器検査所協議会等で構成）により以下対策を実施することとした。
 - ① 未検査容器の緊急点検（目視外観検査、ガス検知器などによる漏えい検査）
 - ② 未検査容器の回収・再検査（11月末までに回収完了を目指す）
 - ③ 消費者からの相談対応（各県の販売店及びLP ガス協会）

不正を行った業者への行政処分は検討中。

不正（法令違反）を行った動機は不明ですが、法令違反で摘発されると社名等も公表され社会的責任が問われ、会社の存続を危うくします（費用面でも回収や再検査の費用負担を行う必要があります）。事業所のトップは遵法意識の元、現場作業員に周知・徹底願います。

2. 報道記事（福岡県公表資料を参考に添付します）

(1) インターネット情報

「福岡県 記者発表資料」「商工部」で検索すると出てきます。

以 上

テーマから探す

目的から探す

組織から探す

検索

[トップページ](#) > [記者発表資料](#) > LPガス容器の耐圧試験不正事案について

LPガス容器の耐圧試験不正事案について

発表日: 2025年7月1日



担当課: 福岡県商工部工業保安課
直通: 092-643-3439
内線: 3740
担当者: 吉永、道端

情報が見つからない時は

このページを見た人は
このページも見ています

[高圧ガスの事故報告について](#)

[福岡県主要ダム貯水状況](#)

[福岡県公報 令和7年7月](#)

[福岡県職員採用試験](#)

[第27回参議院議員通常選挙における期日前投票所について](#)

概要

LPガスの容器は、高圧ガス保安法および同法保安法施行令により「都道府県知事が登録した容器検査所」(以下「LPガス容器検査所」)において5年に一度の定期検査が義務付けられています。

今般、飯塚市の「LPガス容器検査所」において、LPガス容器の定期検査を実施しないまま合格とした不正事案が明らかになりました。

当該容器は、ガス販売店により一般家庭や事業所に納入されています。

【不正を行った事業所】

名 称  株式会社

本社(飯塚市 )

容器検査場(飯塚市 )

代 表 者 代表取締役社長 

今回の事案を受け、消費者の安全確保を図るため、国(九州産業保安監督部)および関係各県、各県LPガス協会、九州LPガス容器検査所協議会等と連携し、すべての未検査容器の緊急点検を実施します。

なお、不正を行った業者の行政処分につきましては、決定次第、お知らせします。

※県内に所在するすべての容器検査所(LPガス検査所3か所、その他高圧ガス検査所20か所)に対し、耐圧試験に関する緊急立入検査を実施したところ、適正に検査されていることを確認しています。

[【参考資料】ボンベの流通について【PDFファイル/121KB】](#)

経緯

- ・「容器検査所登録」に関する事務は、高圧ガス保安法施行令により都道府県知事が行うこととされており、県では、「容器検査所」に対し、検査機器の稼働状態や帳簿の確認等の立入検査を行っています。
- ・県内に所在する4つの「LPガス容器検査所」の中の一つ「大内田産業」について、「容器の耐圧試験を一部実施していない」との通報がありました。
これに基づき、県警との合同立入検査等やヒアリングを行った結果、同社が一部容器の耐圧試験を実施していない不正行為が明らかになりました。
- ・同社による耐圧試験未実施容器は、一般家庭や事業所に納入されている胴長のシリンダー容器で、不正本数は約85,000本と見られています。(佐賀県、熊本県、大分県、長崎県にも流通しています。)
- ・同社は、耐圧試験結果にかかる電子帳簿を改ざんすることで、県の立入検査を逃れてきましたが、電子帳簿と試験結果データベースとの照合を行った結果、今回の不正が明らかになりました。

今後の対応

県民の不安を払拭し、安全を確保するため、国(九州産業保安監督部)および関係各県、各県LPガス協会、九州LPガス容器検査所協議会等で構成する「LPガス検査不正対策協議会」により、以下の対策を実施します。

1. 未検査容器の緊急点検

全ての容器に個体が識別できる「記号番号」が貼付されており、未検査容器の所在が確認できます。このため、販売店が未検査容器の設置場所を訪問し、緊急点検を行います。

- ・目視による外観検査
- ・ガス検知器等を用いた漏えい検査

2. 未検査容器の回収・再検査

11月末までの回収完了を目指します。

3. 相談対応

各県の販売店及びLPガス協会が、消費者からの相談に対応します。

本件に係る問合せ先

福岡県商工部工業保安課 産業保安係

電話:092-643-3439

FAX:092-643-3444

福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009

〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111

 アクセス  総合相談窓口  部署別電話番号  ホームページに関するお問い合わせ